



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кировский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342

телефон/факс: (813-62) 29-100

http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: kirovsk@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

12 сентября 2019 г. 16 час. 00 мин.

№ 28-5184-55871A

г. Кировск, Ленинградская область

По адресу: 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 28-5184/Рк от 30.08.2019 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»).


Дата и время проведения проверки: 04 сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. 12 сентября 2019 г.

Продолжительность 7 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

И.О. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Жанна Владимировна, 04.09.2019, 10 час. 00 мин. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Петрова Елена Александровна.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по безопасности ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенков Максим Юрьевич.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический – 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14, фактический – тот же.

Основной вид деятельности: Среднее (полное) общее образование.

ИНН 4703039915, ОГРН 1034700564271

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: ---.

Руководитель: и.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Жанна Владимировна, тел. 8 (813-70) 52-218

Технический директор / главный энергетик: ---;

Ответственный за электрохозяйство: отсутствует;

Заместитель ответственного за электрохозяйство: отсутствует;

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: 250 кВА;

Разрешенная нагрузка: 180 кВт

Фактическое годовое потребление в 2018 г.: 156700 кВт.ч

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП-8408 и ТП-8921, источник питания ПС-612 «Осиновая Роща» ф.612-109, ф.612-109.

Наличие ТЭП: ДГУ STAMFORD UC1274H14 150 кВА.

Договор электроснабжения № 472000000200136 от 01.01.2019 г. АО «ПСК».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок от 06.09.2002 г. б/н с ПрЭС ОАО «Ленэнерго».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не определен порядок хранения технической документации по электроустановкам школы	ПТЭЭП п.1.8.1	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
2.	Отсутствует перечень электротехнической документации	ПТЭЭП п.1.8.1, 1.8.2	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
3.	Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2, 1.8.6	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
4.	Однолинейная схема электроснабжения школы не соответствует фактической эксплуатационной	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
5.	Отдельные имеющиеся схемы щитов не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

6.	Не оформлен акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и субабонентом	ПТЭЭП п.1.8.1	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
7.	Отсутствует график с определением объема и периодичности технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в годовых планах (графиках) ремонтов оборудования электроустановок необходимостью поддержания работоспособности электроустановок	ПТЭЭП п.п. 1.6.1. 1.6.2, 1.6.3. 1.6.4	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
8.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП, п. 2.2.17	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
9.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п.2.12.12	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
10.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.1	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
11.	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического персонал	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
12.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего	ПТЭЭП п.1.2.6	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
13.	Отсутствуют должностные инструкции электротехнического персонала	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.8.1, 1.8.7	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
14.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП, п. 1.8.9	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
15.	Отсутствует оперативный журнал	ПТЭЭП, п. 1.8.9	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
16.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

17.	Отсутствует журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием	ПОТЭЭ п.44.7	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
18.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ Приложение № 7	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
19.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.9, ПОТЭЭ п.3.13	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
20.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства	ПТЭЭП, п. 2.7.15	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
21.	Отсутствует паспорт на ТП-8921	ПТЭЭП п.1.8.1	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
22.	Отсутствует паспорт на ДГУ	ПТЭЭП п.1.8.1	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
23.	Отсутствуют паспорта кабельных линий	ПТЭЭП п.2.4.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
24.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.3.4, 5.12	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
25.	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.1	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
26.	Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.1, п.5.8	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.

27.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ (наблюдающим)	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.9, п.5.12	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
28.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров	ПТЭЭП, п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
29.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.8.1	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
30.	Отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.3	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
31.	Отсутствуют программы противоаварийных тренировок	ПТЭЭП п. 1.8.9	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
32.	Отсутствует перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
33.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4, приложение 1	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
34.	Отсутствует журнал установленной формы, для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.4.4	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
35.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	ПТЭЭП п.1.2.6	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

36.	Контроль за состоянием имеющихся в эксплуатации защитных средств и приспособлений не организован Ответственное лицо за состоянием защитных средств и приспособлений не назначено	ПОТЭЭ п.1.4; ПТЭЭП п.1.3.9	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
37.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
38.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
39.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки до и выше 1000 В со специализированной организацией не заключен	ПТЭЭП, п. 1.2.1	И.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Ж.В.
40.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
41.	Электроустановки не укомплектовано переносными плакатами безопасности в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6;	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
42.	В ТП-8921 отсутствуют необходимые противопожарные и вспомогательные средства	ПТЭЭП п.1.7.20, 2.2.21, 2.2.40	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
43.	Не проведены измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ от ДГУ и ТП-8921 до ГРЩ корпусов и котельной	ПТЭЭП Приложение 3 п. 6.2	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
44.	Не проведены профилактические испытания электроустановок котельной	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
45.	Не проведены испытания трансформатора и элементов, находящихся в эксплуатации в соответствии с нормами испытания электрооборудования (ТП-8921)	ПТЭЭП п.2.1.39, Приложение 3 п.2	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
46.	Не читаемы надписи на трансформаторной подстанции	ПТЭЭП п.2.1.42	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

47.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ-0,4 кВ ТП-8921	ПТЭЭП п.1.5.18	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
48.	Отсутствуют соответствующие знаки и надписи на опоре ВЛ-6 кВ	ПТЭЭП п.2.3.22	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
49.	Отсутствует антикоррозийное покрытие открыто проложенных проводников к заземляющему устройству ТП-8921	ПТЭЭП п.2.7.7	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
50.	В ТП-8921, ГРЩ, ЩС (столовой) на внутренних сторонах дверей отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
51.	В ТП-8921 и всех щитах спального и учебного корпусов пыль, грязь, паутина и посторонние предметы	ПТЭЭП п.2.2.17	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
52.	Кабельные линии от ДГУ, щита учебного корпуса (на улице) не снабжены бирками, указывающими марку, напряжение, сечение, номер или наименование линии	ПТЭЭП п. 2.4.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
53.	На имеющихся кабельных бирках в щитах не указана вся полная информация (марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии)	ПТЭЭП п. 2.4.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
54.	Почти везде на корпусах предохранителей, установленных в щитах, отсутствуют надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок	ПТЭЭП п.2.2.20, п.2.12.5	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
55.	Не заперта дверь ГРЩ в подвале спального корпуса на замок	ПТЭЭП п.1.2.2	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
56.	На внешней стороне двери ГРЩ в подвале спального корпуса отсутствует, наименование в соответствии с электрической схемой, предупреждающие знаки и плакаты безопасности	ПТЭЭП п. 2.2.20	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
57.	На щитах, установленных в учебном корпусе отсутствуют предупреждающие знаки безопасности	ПТЭЭП п. 2.2.20	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

58.	Пол в электрощитовой спального корпуса покрыт цементной пылью	ПТЭЭП п.2.2.10	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
59.	В ТП-8921 в трансформаторном отсеке отсутствуют барьеры	ПТЭЭП п.1.7.2	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
60.	Привод разъединителя, на опоре около ТП-8921 не запирается на замок	ПТЭЭП п.1.7.2, ПУЭ п.4.2.123	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТ ЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание от 12.09.2019 № 28-5184-2425 /Пр;

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору




Петрова Е.А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Гаренко Жанна Владимировна, и.о. директора

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» сентября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

