



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51
тел. 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51
тел. 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района

Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)20-444

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 90

г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2

(место составления акта)

11-00

(время)

30.03.2018

(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области от 20 февраля 2018 года №90,

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая, выездная проверка объекта защиты, территории и зданий по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

правообладателя объекта защиты:

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области

«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ

ЛО «Юкковская специальная школа-интернат), юридический адрес: Ленинградская область,

Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14; ИНН 4703039915;

(наименование юридического (с-х) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (с-х)

предпринимателя (с-х), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 19 » марта 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 23 » марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 30 » марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (ей) (« 4 » час)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

И.о. директора Радченко Жанна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» часов «00» минут «19» марта 20 18 г.

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Куцобин Денис Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего (их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Радченко Жанна Владимировна, заместитель директора Моценков Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

(указывается перечень мероприятий по конкретно проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен;

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены;

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Общие положения			
1.	Руководитель организации не организовал проведение источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
2.	Руководитель организации не осуществил проверку	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных	ГКОУ ЛО «Юкковская

	состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год.	Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	специальная школа-интернат»
3.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более.	п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
1 – этаж (спальный корпус)			
4.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящиеся в них оборудованис.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности ее свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
1 – этаж (учебный корпус)			
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности ее свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
7.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящиеся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»


			Мощенков Максим Юрьевич
8.	Предусмотренный в составе объекта Ф4.1 пищеблок не выделен противопожарными перегородками не ниже 2-го типа.	п. 5.6.4 СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
2 – этаж (спальный корпус)			
9.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенков Максим Юрьевич
10.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 37_1 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенков Максим Юрьевич
11.	Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее 1,4 м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.д.).	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенков Максим Юрьевич
12.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки	п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
2 – этаж (учебный корпус)			
13.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	пп. г п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

			Мощенко Максим Юрьевич
14.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей коридора в открытом положении.	пп. г п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
15.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
16.	Допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	пп. а п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
3 – этаж (спальный корпус)			
17.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
18.	В здании класса Ф4 высотой не более 15 метров допущено устройство выходов на кровлю с лестничных клеток не через противопожарные люки 2-го типа.	п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
19.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на	п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

участки	выходы».		
3 – этаж (учебный корпус)			
20.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Заместитель директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенко Максим Юрьевич
21.	В здании класса Ф4 высотой не более 15 метров допущено устройство выходов на кровлю с лестничных клеток не через противопожарные люки 2-го типа.	п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

✓
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Исправление 590/1/1 от 30.03.2018, Исправление 590/1/2 от 30.03.2018, Исправление 546 от 30.03.2018, Исправление 547 от 30.03.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Куцубин Денис Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

« 30 » марта 20 18 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

И.о. директора Радченко Жанна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 20 18 г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)