



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51  
тел. 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51  
тел. 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района**

Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)20-444

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 387

г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2

(место составления акта)

11-00

(время)

07.08.2018

(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ленинградской области от 27 июля 2018 года №387.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая, выездная проверка объекта защиты, территории и зданий по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

правообладателя объекта защиты:

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области  
«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ  
ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»), юридический адрес: Ленинградская область,  
Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14; ИНН 4703039915;

(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (их))

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 01 » августа 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 06 » августа 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 07 » августа 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (ей) (« 4 » час)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заместитель директора Мощенков Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» часов «00» минут «01» августа 2018 г.

Мощенков

Лицо, проводившее проверку: Куцобин Денис Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГИИ, проводившего (их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельству об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Радченко Жанна Владимировна, заместитель директора Мошенок Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен;

(указывается реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены;

(указывается реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указывается реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Нарушения устранены.		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Инспектор



  
Подпись законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку:

Куцобин Денис Олегович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГИИ, проводившего(их) проверку)

“ 07 ” августа 20 18 г.

[Подпись]  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Заместитель директора Мощенко Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” августа 20 18 г.

[Подпись]  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись сотрудника органа ГИИ, проводившего проверку)