

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

188652, Ленинградская область, Всеволожский р-он, д.Юкки,
ул. Школьная, д. 14, E-mail: gou_ysci@mail.ru



~ 139/01-18

Начальнику
территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области
во Всеволожском районе
О.В. Владимировой

188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Дорога Жизни, 13

Уважаемая Ольга Викторовна!

Направляем в Ваш адрес информацию об устранении отмеченных в Предписании № 158 от 21 июля 2017 года недостатков со сроком исполнения 15 августа 2018 года.

№ п/п	Перечень нарушений, отмеченных в акте проверки соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15	Срок выполнения	Принятые меры
1.	Провести косметический ремонт потолков, стен в туалете для мальчиков и служебного туалета на 2-ом этаже учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. №40, №62 учебного корпуса.	15.08.2018	Проведен косметический ремонт потолков, стен в туалете для мальчиков и служебного туалета на 2-ом этаже учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. №40, №62 учебного корпуса. (Исполнитель: ООО «РемСтройСервис» Договоры № №25/18.

Уведомление по исполнению предписания
Территориальный отдел по Всеволожскому району
Вх. № 1909
Дата 14 08 2018

			26/18,27,18 05.06.2018г) от
2.	Заменить полы в помещениях спального корпуса на 2-ом этаже (спальные комнаты и групповые «301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетах на 2-ом и 3-м этажах в каб. №40, №62 учебного корпуса.	15.08.2018	Заменены полы в помещениях спального корпуса на 2-ом этаже (спальные комнаты и групповые «301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетах на 2-ом и 3-м этажах в каб. №40, №62 учебного корпуса. (Исполнитель: ООО «Торговый дом «Бастион» Договоры №№21/18,22/18 от 21.05.2018г.)
3.	Привести в соответствие уровни искусственной освещенности в жилой комнате №310 по коэффициенту пульсации.	15.08.2018	в жилой комнате № 310 установлены современные светодиодные панели REV.
4.	Осветительные приборы в комнатах №322, №324, №311, №310, №325, №309 оборудовать защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения.	15.08.2018	Комнаты №322, №324, №311, №310, №325, №309 оборудованы современными светодиодными панелями REV.

Для примера, по факту выполненных работ, прилагаем следующие материалы на 5-и листах:

- 4 фото (туалет служебный, детский туалет, пол в спальной комнате, светильники, установленные в жилых комнатах);
- характеристика светодиодной панели REV.

И. о. директора



Радченко Ж.В.