



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кировский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342

телефон/факс: (813-62) 29-100

http://szap.gosnadzor.ru, E-mail: kirovsk@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

12 сентября 2019 г.

№28-5184-2425/ПР

г. Кировск, Ленинградская обл.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 28-5184/Рк от 30.08.2019.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Петрова Елена Александровна.

Наименование организации: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»).

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по безопасности ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Мощенков Максим Юрьевич.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 04.09.2019 по 16 час. 00 мин. 12.09.2019 по адресу: 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 12 сентября 2019 г. № 28-5184-55871А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Государственному казенному общеобразовательному учреждению Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Не определен порядок хранения технической документации по электроустановкам школы	ПТЭЭП п.1.8.1	31.12.2019
2.	Отсутствует перечень электротехнической документации	ПТЭЭП п.1.8.1, 1.8.2	31.12.2019
3.	Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2, 1.8.6	31.12.2019
4.	Однолинейная схема электроснабжения школы не соответствует фактической эксплуатационной	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	31.12.2019
5.	Отдельные имеющиеся схемы щитов не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	31.12.2019
6.	Не оформлен акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и субабонентом	ПТЭЭП п.1.8.1	31.10.2019
7.	Отсутствует график с определением объема и периодичности технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в годовых планах (графиках) ремонтов оборудования электроустановок необходимо поддержания работоспособности электроустановок	ПТЭЭП п.п. 1.6.1. 1.6.2, 1.6.3. 1.6.4	31.12.2019
8.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи	ПТЭЭП, п. 2.2.17	31.12.2019
9.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения	ПТЭЭП п.2.12.12	31.12.2019
10.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.1	31.12.2019
11.	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического персонал	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7	31.12.2019
12.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего	ПТЭЭП п.1.2.6	31.12.2019
13.	Отсутствуют должностные инструкции электротехнического персонала	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.8.1, 1.8.7	31.12.2019
14.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП, п. 1.8.9	31.12.2019
15.	Отсутствует оперативный журнал	ПТЭЭП, п. 1.8.9	31.12.2019
16.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8	31.12.2019

17.	Отсутствует журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием	ПОТЭЭ п.44.7	31.12.2019
18.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ Приложение № 7	31.12.2019
19.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.9, ПОТЭЭ п.3.13	31.12.2019
20.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства	ПТЭЭП, п. 2.7.15	31.12.2019
21.	Отсутствует паспорт на ТП-8921	ПТЭЭП п.1.8.1	31.12.2019
22.	Отсутствует паспорт на ДГУ	ПТЭЭП п.1.8.1	31.12.2019
23.	Отсутствуют паспорта кабельных линий	ПТЭЭП п.2.4.5	31.12.2019
24.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.3.4, 5.12	31.12.2019
25.	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.1	31.12.2019
26.	Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим	ПТЭЭП п.1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.1, п.5.8	31.12.2019
27.	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ (наблюдающим)	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.5.9, п.5.12	31.12.2019
28.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров	ПТЭЭП, п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9	31.12.2019
29.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТЭЭ п.8.1	31.12.2019
30.	Отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.3	31.12.2019
31.	Отсутствуют программы противоаварийных тренировок	ПТЭЭП п. 1.8.9	31.12.2019
32.	Отсутствует перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4	31.10.2019
33.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4, приложение 1	31.12.2019
34.	Отсутствует журнал установленной формы, для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.4.4	31.12.2019
35.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	ПТЭЭП п.1.2.6	31.12.2019

36.	Контроль за состоянием имеющихся в эксплуатации защитных средств и приспособлений не организован Ответственное лицо за состоянием защитных средств и приспособлений не назначено	ПОТЭЭ п.1.4; ПТЭЭП п.1.3.9	31.12.2019
37.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	31.10.2019
38.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	31.10.2019
39.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки до и выше 1000 В со специализированной организацией не заключен	ПТЭЭП, п. 1.2.1	31.10.2019
40.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21	31.12.2019
41.	Электроустановки не укомплектовано переносными плакатами безопасности в соответствии с нормами	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6;	31.12.2019
42.	В ТП-8921 отсутствуют необходимые противопожарные и вспомогательные средства	ПТЭЭП п.1.7.20, 2.2.21, 2.2.40	31.12.2019
43.	Не проведены измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ от ДГУ и ТП-8921 до ГРЩ корпусов и котельной	ПТЭЭП Приложение 3 п. 6.2	31.12.2019
44.	Не проведены профилактические испытания электроустановок котельной	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6	31.12.2019
45.	Не проведены испытания трансформатора и элементов, находящихся в эксплуатации в соответствии с нормами испытания электрооборудования (ТП-8921)	ПТЭЭП п.2.1.39, Приложение 3 п.2	31.12.2019
46.	Не читаемы надписи на трансформаторной подстанции	ПТЭЭП п.2.1.42	31.12.2019
47.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ-0,4 кВ ТП-8921	ПТЭЭП п.1.5.18	31.12.2019
48.	Отсутствуют соответствующие знаки и надписи на опоре ВЛ-6 кВ	ПТЭЭП п.2.3.22	31.12.2019
49.	Отсутствует антикоррозийное покрытие открыто проложенных проводников ТП-8921	ПТЭЭП п.2.7.7	31.12.2019
50.	В ТП-8921, ГРЩ, ЩС (столовой) на внутренних сторонах дверей отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	31.12.2019
51.	В ТП-8921 и всех щитах спального и учебного корпусов пыль, грязь, паутина и посторонние предметы	ПТЭЭП п.2.2.17	31.12.2019

52.	Кабельные линии от ДГУ, щита учебного корпуса (на улице) не снабжены бирками, указывающими марку, напряжение, сечение, номер или наименование линии	ПТЭЭП п. 2.4.5	31.12.2019
53.	На имеющихся кабельных бирках в щитах не указана вся полная информация (марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии)	ПТЭЭП п. 2.4.5	31.12.2019
54.	Почти везде на корпусах предохранителей, установленных в щитах, отсутствуют надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок	ПТЭЭП п.2.2.20, п.2.12.5	31.12.2019
55.	Не заперта дверь ГРЩ в подвале спального корпуса на замок	ПТЭЭП п.1.2.2	31.10.2019
56.	На внешней стороне двери ГРЩ в подвале спального корпуса отсутствует наименование в соответствии с электрической схемой, предупреждающие знаки и плакаты безопасности	ПТЭЭП п. 2.2.20	31.12.2019
57.	На щитах, установленных в учебном корпусе отсутствуют предупреждающие знаки безопасности	ПТЭЭП п. 2.2.20	31.12.2019
58.	Пол в электрощитовой спального корпуса покрыт цементной пылью	ПТЭЭП п.2.2.10	31.12.2019
59.	В ТП-8921 в трансформаторном отсеке отсутствуют барьеры	ПТЭЭП п.1.7.2	31.12.2019
60.	Привод разъединителя, на опоре около ТП-8921 не запирается на замок	ПТЭЭП п.1.7.2, ПУЭ п.4.2.123	31.12.2019

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТ ЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н).

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пункта настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).


Представить в письменном виде в Кировский отдел по государственному энергетическому надзору на имя начальника отдела Воробьева С.Е. в срок до 31.12.2019 информацию об исполнении настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

Задченко Мария Викторовна



Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор _____



Е.А. Петрова