



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51
тел. 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51 тел. 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района

Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)20-444

Предписание № 90/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Заместителю директора ГКОУ ЛО «Окковская специальная школа-интернат» Моценкову

Максиму Юрьевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, ф. и. о. физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

Ленинградской области от 20 февраля 2018 года № 90.

государственного пожарного надзора, изданного распоряжением (приказом) о проведении проверки)

в период с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 19.03.2018; с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 23.03.2018; с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 30.03.2018

Купобиним Денисом Олеговичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая, выездная проверка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН)

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: И.о. директора Радченко Жанной Владимировной, заместителем директора Моценковым Максимом Юрьевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а о уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1 – этаж (спальный корпус)			
1.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности ее свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
1 – этаж (учебный корпус)			
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности ее свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
4.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018
2 – этаж (спальный корпус)			
5.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 37_1 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
7.	Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее 1.4 м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.д.).	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2018

2 – этаж (учебный корпус)			
8.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	пп. г п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
9.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей коридора в открытом положении.	пп. г п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
10.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018
11.	Допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	пп. а п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390.	01.08.2018
3 – этаж (спальный корпус)			
12.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018
3 – этаж (учебный корпус)			
13.	Конструкция пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.	ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2018

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области
Куцобин Денис Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 сотрудника (-ов) органа ГИИ проводившего (-их) проверку)

«30» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

зам. директора ООО «СВ.Р»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
 представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
 проверки)

«30» марта 2018 г.

Куцобин Д.О.
 (подпись)



С.А.С.
 (подпись)