

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе (ах)

адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорога Жизни, д.13
тел. 8(813)70 24589 факс: 8(813) 70 90314

ПРЕДПИСАНИЕ № 158

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Всеволожск

« 21 » июля 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе Владимирова О. В. рассмотрев
материалы дела по акту плановой/ внеплановой проверки № 47-01-602-17 от 26
июня 2017 года

(нужное отметить значком Y).

В отношении государственного казённого общеобразовательного учреждения
Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая образовательные
программы»

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Юкки, ул. Школьная, д. 14, 8 (813) 705-22-18

Юридический адрес, адрес регистрации: 188652, Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Юкки, ул. Школьная, д. 14

ОГРН 1034700564272, ИНН 4703039915.

Руководитель: и.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»
Радченко Жанна Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области О.А. Историк о проведении плановой выездной проверки от 26
июня 2017 года № 47-01-602-17 специалистами территориального отдела проведена
плановая выездная проверка в отношении государственного казённого
общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат,
реализующая образовательные программы», осуществляющего деятельность по адресу:
188652, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Юкки, ул. Школьная, д. 14.

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГКОУ ЛО «Юкковская
специальная школа-интернат» в период с 03.07.2017 г. по 21.07.2017 г. выявлены
нарушения обязательных требований ст. 28, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья", (датой обнаружения данного длящегося административного нарушения считать 17 июля 2017 года, в период времени с 10 ч. 20 мин. до 16 ч. 30 мин.), а именно:

1.Потолки, стены в туалете для мальчиков и служебного туалета на 2-ом этаже учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. № 40, № 62 учебного корпуса с видимыми дефектами (трещины, щели), что не допускает проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28 требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

2.Полы в помещениях спального корпуса на 2-м этаже (спальные комнаты и групповые №301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетов на 2-м и 3-м этажах, каб. № 40, №62 учебного корпуса с видимыми дефектами и механическими повреждениями, напольная плитка частично разрушена в туалетных комнатах спального корпуса на всех трех этажах (6 туалетов), что не допускает проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.29 требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.Уровни освещенности в жилой комнате № 310 по коэффициенту пульсации не соответствуют гигиеническим требованиям и могут оказывать вредное воздействие на зрение обучающихся, что является нарушением п.7.1.1 требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

4.Осветительные приборы в комнатах № 322, №324, №311, №310, №325, №309 не оборудованы защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения, что является нарушением требований п. 6.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства п.4.28, п.4.29, п.7.1.1 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.6.7 требований СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Срок исполнения - 15.08.2018 года

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами _____

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. _____

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

2.2. _____

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований

5.1. Провести косметический ремонт потолков, стен в туалете для мальчиков и служебного туалета на 2-ом этаже учебного корпуса, служебного туалета на 3-м этаже, потолка в каб. № 40, № 62 учебного корпуса.

5.2. Заменить полы в помещениях спального корпуса на 2-м этаже (спальные комнаты и групповые №301, №302, №305, №306, №309, №310, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №331), полы в туалете для мальчиков и служебных туалетов на 2-м и 3-м этажах, каб. № 40, №62 учебного корпуса.

5.3. Привести в соответствие уровни искусственной освещенности в жилой комнате № 310 по коэффициенту пульсации.

5.4. Осветительные приборы в комнатах № 322, №324, №311, №310, №325, №309 оборудовать защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения.

(указать обязательные мероприятия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: и.о. директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Жанну Владимировну

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе - главный государственный санитарный врач во Всеволожском районе Ленинградской области

М. П.

О.В. Владимирова

Расписка в получении Предписания

Предписание № 158 от 21 июля 2017г. получил «21» июля 2017г.

Подпись представителя организации

 

Исп. Ермолаева И. А., главный специалист-эксперт
(Ф.И.О. и должность должностного лица.)