



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кировский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342 телефон/факс: (813-62) 29-100
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: kirovsk@szap.gosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

12 сентября 2019 г. 16 час. 00 мин.

№ 28-5184-3603/ПТ

г. Кировск, Ленинградская обл.

Государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Е.А. Петрова, составил настоящий протокол о том, что при проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.08.2019 № 28-5184/Рк в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат») по адресу: 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юрки, ул. Школьная, д.14, выявлены нарушения, обнаруженные (совершенные) 12 сентября 2019 г. в 16 час. 00 мин., а именно: в ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований при эксплуатации электроустановок ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат», установлено, что юридическим лицом ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» не обеспечивается соблюдение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы Минюстом РФ 12.12.2013, рег. № 30593 (далее по тексту ПОТЭЭ); «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрированных Минюстом России 22.01.03, рег. № 4145 (далее по тексту ПТЭЭП), т.е.:

- 1) Не определен порядок хранения технической документации по электроустановкам школы (ПТЭЭП п. 1.8.1);
- 2) Отсутствует перечень электротехнической документации (ПТЭЭП п.1.8.1, 1.8.2);
- 3) Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство (ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2, 1.8.6);
- 4) Однолинейная схема электроснабжения школы не соответствует фактической эксплуатационной (ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5);
- 5) Отдельные имеющиеся схемы щитов не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным (ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5);
- 6) Отсутствует график с определением объема и периодичности технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в годовых планах (графиках) ремонтов оборудования электроустановок необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие, модернизации, долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок (ПТЭЭП п.п. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4);
- 7) Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи (ПТЭЭП, п. 2.2.17);

- 8) Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения (ПТЭЭП п.2.12.12);
- 9) Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7);
- 10) Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического персонал (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7);
- 11) Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего (ПТЭЭП, п. 1.2.6);
- 12) Отсутствуют должностные инструкции электротехнического персонала (ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7);
- 13) Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (ПТЭЭП п. 1.8.9);
- 14) Отсутствует оперативный журнал (ПТЭЭП, п. 1.8.9);
- 15) Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8);
- 16) Отсутствует журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием (ПОТЭЭ п.44.7);
- 17) Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках (ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ Приложение № 7);
- 18) Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ПТЭЭП, п. 2.7.15);
- 19) Отсутствует паспорт на ТП-8921 (ПТЭЭП п.1.8.1);
- 20) Отсутствует паспорт на ДГУ (ПТЭЭП п.1.8.1)4
- 21) Отсутствуют паспорта кабельных линий (ПТЭЭП п.2.4.5);
- 22) Отсутствуют программы противоаварийных тренировок (ПТЭЭП п. 1.8.9);
- 23) Отсутствует журнал установленной формы, для присвоения I группы по электробезопасности (ПТЭЭП п.1.4.4);
- 24) Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты (ПТЭЭП п.1.2.6)4
- 25) Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21);
- 26) Электроустановки не укомплектовано переносными плакатами безопасности в соответствии с нормами (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6);
- 27) В ТП-8921 отсутствуют необходимые противопожарные и вспомогательные средства (ПТЭЭП п.1.7.20, 2.2.21, 2.2.40);
- 28) Не проведены измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ от ДГУ и ТП-8921 до ГРЩ корпусов и котельной (ПТЭЭП Приложение 3 п. 6.2);
- 29) Не проведены профилактические испытания электроустановок котельной (ПТЭЭП 1.2.2, 1.2.6);
- 30) Не проведены испытания трансформатора и элементов, находящихся в эксплуатации в соответствии с нормами испытания электрооборудования (ТП-8921) (ПТЭЭП п.2.1.39, Приложение 3 п.2);
- 31) Не читаемы надписи на трансформаторной подстанции (ПТЭЭП п.2.1.42);
- 32) Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ-0,4 кВ ТП-8921 (ПТЭЭП п.1.5.18);
- 33) Отсутствуют соответствующие знаки и надписи на опоре ВЛ-6 кВ (ПТЭЭП п.2.3.22);

- 34) Отсутствует антикоррозийное покрытие открыто проложенных проводников к заземляющему устройству ТП-8921 (ПТЭЭП п.2.7.7);
- 35) В ТП-8921, ГРЩ, ЩС (столовой) на внутренних сторонах дверей отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- 36) В ТП-8921 и всех щитах спального и учебного корпусов пыль, грязь, паутина и посторонние предметы (ПТЭЭП п.2.2.17);
- 37) Кабельные линии от ДГУ, щита учебного корпуса (на улице) не снабжены бирками, указывающими марку, напряжение, сечение, номер или наименование линии (ПТЭЭП п. 2.4.5);
- 38) На имеющихся кабельных бирках в щитах не указана вся полная информация (марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии) (ПТЭЭП п. 2.4.5);
- 39) Почти везде на корпусах предохранителей, установленных в щитах, отсутствуют надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок (ПТЭЭП п.2.2.20, п.2.12.5);
- 40) Не заперта дверь ГРЩ в подвале спального корпуса на замок (ПТЭЭП п. 1.2.2);
- 41) На внешней стороне двери ГРЩ в подвале спального корпуса отсутствует, наименование в соответствии с электрической схемой, предупреждающие знаки и плакаты безопасности (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- 42) На щитах, установленных в учебном корпусе отсутствуют предупреждающие знаки безопасности (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- 43) Пол в электрощитовой спального корпуса покрыт цементной пылью (ПТЭЭП п.2.2.10);
- 44) В ТП-8921 в трансформаторном отсеке отсутствуют барьеры (ПТЭЭП п. 1.7.2);
- 45) Привод разъединителя, на опоре около ТП-8921 не запирается на замок (ПТЭЭП п. 1.7.2);

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14; ИНН 4703039915, и.о. директора Радченко Жанна Владимировна, тел.: 8(813-70) 52-218.

Ранее к административной ответственности не привлекалось.

Указанные сведения подтверждаю Жанна Владимировна Радченко
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Физическому лицу (законному представителю юридического лица) разъяснено, что в соответствии со ст. 24.2 + 24.4, 25.1, 25.4 и 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, имеет право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а так же иными процессуальными правами, предусмотренными Кодексом. Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом:

Жанна Владимировна Радченко
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя _____, которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
подпись, фамилия, инициалы, дата
(нужное подчеркнуть)

1.

Документ, удостоверяющий личность

ФИО, адрес места жительства

название, серия, номер, кем и когда выдан

2.

для юр. лица – полное наименование тор. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2; 25.6 Кодекса

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении Объяснение будет дано при рассмотрении дела
подпись, фамилия, инициалы, дата

Замечания по протоколу

подпись, фамилия, инициалы, дата; в также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

подпись, фамилия, инициалы, дата; в также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Государственный инспектор



Е.А. Петрова

12 сентября 2019 г.

должности, фамилия, инициалы, подпись
должностного лица, составившего протокол, дата



(подпись физического лица (полномочного
представителя юридического лица)

Протокол подписать отказался

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1.

фамилия, инициалы, подпись, дата

2.

фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия распоряжения о проведении мероприятия по контролю от 30.08.2019 № 28-5184/Рк.
2. Акт проверки от 12 сентября 2019 г. № 28-5184-___/А.
3. Копия устава Утвержденного распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 4282-р от 26.12.2016.
4. Распоряжение «О возложении обязанностей директора» № 162 лс от 02.03.2013

Копию протокола об административном правонарушении получил

Дуренко М.В.

подпись, фамилия, инициалы



«14» сентября 2018 г.