



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кировский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 273-33-94, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342 телефон/факс: (813-62) 29-100  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@gosnadzor.spb.ru](mailto:nw@gosnadzor.spb.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

19 сентября 2019 г.

№ 28-5184-2883/ПС

г. Кировск

Я, начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора, Воробьев Сергей Евгеньевич, служебное удостоверение ТО-05 № 0209, рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица - Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»).

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская специальная школа-интернат» (ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат», 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14, ИНН 4703011525.

Ранее к административной ответственности не привлекалось.

Указанные сведения подтверждаю Радченко Ж.В.  
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Лицо (представитель юридического лица), в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещено надлежащим образом, а именно: определением от 18.09.2019 № 28-5184-3403/О, при участии законного представителя юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, исполняющего обязанности директора ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» Радченко Жанны Владимировны.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, законному представителю юридического лица разъяснены

Радченко Ж.В.

Радченко Ж.В.

**УСТАНОВИЛ:**

В ходе внеплановой выездной проверки ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» по осуществлению контроля деятельности юридического лица по соблюдению требований безопасности при эксплуатации электрических установок и сетей, проведенной в период с 04 сентября 2019 г. по 12 сентября 2019 г., на основании распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 28-5184/Рк от 30.08.2019, выявлены факты нарушения юридическим лицом - ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» обязательных требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы Минюстом РФ 12.12.2013, рег. № 30593 (далее по тексту ПОТЭЭ); «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 рег. № 4145) (далее по тексту ПТЭЭП), а именно:

- Не определен порядок хранения технической документации по электроустановкам школы (ПТЭЭП п. 1.8.1);
- Отсутствует перечень электротехнической документации (ПТЭЭП п.1.8.1, 1.8.2);
- Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство (ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2, 1.8.6);
- Однолинейная схема электроснабжения школы не соответствует фактической эксплуатационной (ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5);
- Отдельные имеющиеся схемы щитов не проверялась на соответствие фактическим эксплуатационным (ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5);
- Отсутствует график с определением объема и периодичности технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в годовых планах (графиках) ремонтов оборудования электроустановок необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие, модернизации, долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок (ПТЭЭП п.п. 1.6.1. 1.6.2, 1.6.3. 1.6.4);
- Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи (ПТЭЭП, п. 2.2.17);
- Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения (ПТЭЭП п.2.12.12);
- Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7);
- Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического персонал (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.7);
- Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего (ПТЭЭП, п. 1.2.6);
- Отсутствуют должностные инструкции электротехнического персонала (ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7);
- Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (ПТЭЭП п. 1.8.9);
- Отсутствует оперативный журнал (ПТЭЭП, п. 1.8.9);

- Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ п.6.6, Приложение № 8);
- Отсутствует журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием (ПОТЭЭ п.44.7);
- Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках (ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТЭЭ Приложение № 7);
- Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ПТЭЭП, п. 2.7.15);
- Отсутствует паспорт на ТП-8921 (ПТЭЭП п.1.8.1);
- Отсутствует паспорт на ДГУ (ПТЭЭП п.1.8.1)4
- Отсутствуют паспорта кабельных линий (ПТЭЭП п.2.4.5);
- Отсутствуют программы противоаварийных тренировок (ПТЭЭП п. 1.8.9);
- Отсутствует журнал установленной формы, для присвоения I группы по электробезопасности (ПТЭЭП п.1.4.4);
- Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты (ПТЭЭП п.1.2.6)4
- Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.21);
- Электроустановки не укомплектовано переносными плакатами безопасности в соответствии с нормами (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6);
- В ТП-8921 отсутствуют необходимые противопожарные и вспомогательные средства (ПТЭЭП п.1.7.20, 2.2.21, 2.2.40);
- Не проведены измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ от ДГУ и ТП-8921 до ГРЩ корпусов и котельной (ПТЭЭП Приложение 3 п. 6.2);
- Не проведены профилактические испытания электроустановок котельной (ПТЭЭП 1.2.2, 1.2.6);
- Не проведены испытания трансформатора и элементов, находящихся в эксплуатации в соответствии с нормами испытания электрооборудования (ТП-8921) (ПТЭЭП п.2.1.39, Приложение 3 п.2);
- Не читаемы надписи на трансформаторной подстанции (ПТЭЭП п.2.1.42);
- Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ-0,4 кВ ТП-8921 (ПТЭЭП п.1.5.18);
- Отсутствуют соответствующие знаки и надписи на опоре ВЛ-6 кВ (ПТЭЭП п.2.3.22);
- Отсутствует антикоррозийное покрытие открыто проложенных проводников к заземляющему устройству ТП-8921 (ПТЭЭП п.2.7.7);
- В ТП-8921, ГРЩ, ЩС (столовой) на внутренних сторонах дверей отсутствуют однолинейные схемы и четкие надписи, указывающие направление присоединений (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- В ТП-8921 и всех щитах спального и учебного корпусов пыль, грязь, паутина и посторонние предметы (ПТЭЭП п.2.2.17);
- Кабельные линии от ДГУ, щита учебного корпуса (на улице) не снабжены бирками, указывающими марку, напряжение, сечение, номер или наименование линии (ПТЭЭП п. 2.4.5);
- На имеющихся кабельных бирках в щитах не указана вся полная информация (марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии) (ПТЭЭП п. 2.4.5);

- Почти везде на корпусах предохранителей, установленных в щитах, отсутствуют надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок (ПТЭЭП п.2.2.20, п.2.12.5);
- Не заперта дверь ГРЩ в подвале спального корпуса на замок (ПТЭЭП п. 1.2.2);
- На внешней стороне двери ГРЩ в подвале спального корпуса отсутствует, наименование в соответствии с электрической схемой, предупреждающие знаки и плакаты безопасности (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- На щитах, установленных в учебном корпусе отсутствуют предупреждающие знаки безопасности (ПТЭЭП п. 2.2.20);
- Пол в электрощитовой спального корпуса покрыт цементной пылью (ПТЭЭП п.2.2.10);
- В ТП-8921 в трансформаторном отсеке отсутствуют барьеры (ПТЭЭП п. 1.7.2);
- Привод разъединителя, на опоре около ТП-8921 не запирается на замок (ПТЭЭП п. 1.7.2),

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Место совершения правонарушения: 188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Юкки, ул. Школьная, д.14.

Время совершения правонарушения (выявления правонарушения): 12 сентября 2019 г. в 16 часов 00 мин..

Обстоятельства правонарушения подтверждены протоколом об административном правонарушении от 12.09.2019 № 28-5184-3603/ПТ и иными материалами дела.

Каких-либо объективных обстоятельств, препятствующих ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» обеспечить соблюдение требований законодательства, правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок, при рассмотрении дела не установлено.

Учитывая материалы и документы, имеющиеся в деле, следует признать, что ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ – «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», так как своими действиями (бездействием) он нарушил требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: учитывая, что ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» ранее по статье 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к административной ответственности не привлекался, следует признать данное обстоятельство смягчающим административную ответственность и учесть его при определении размера административного штрафа.

Обстоятельств, позволяющих признать данное правонарушение в силу ст. 2.9 КоАП РФ малозначительным, не имеется.

Наличие ходатайств и отводов: не поступали.

Исходя из вышеизложенного, с учётом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 части 2 ст. 3.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ПОСТАНОВИЛ:

признать ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в нарушении правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере **20000 (двадцать тысяч) рублей**, который должен быть внесён на счёт:

получатель: УФК по г. Санкт Петербург (Северо-Западное управление Ростехнадзора).

банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России

р/сч: 401 018 102 000 000 100 01.

БИК: 044030001,

ИНН: 7841340833,

КПП: 784101001,

ОКТМО: 40910000,

КБК (код доходов): 498 1 16 41000 01 6000 140,

УИН 49878411909518428835,

назначение платежа: штраф по постановлению 28-5184-2883/ПС от 19 сентября 2019 г., ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»;

не позднее 60-ти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предоставляет по адресу: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская область, 187342, тел/факс 8 (813) 622-91-00

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен


« 19 » сентября 2019 г.

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

(должность, реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Начальник Кировского отдела  
по государственному энергетическому надзору



  
С.Е. Воробьев

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

« 19 » сентября 2019 г.

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

(должность, реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

(адрес юридического лица, дата и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Копия квитанции (платёжного поручения) прилагается.

**Реквизиты для перечисления административного штрафа: 20000 руб.**

получатель: УФК по г. Санкт Петербург (Северо-Западное управление Ростехнадзора).

банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России

р/сч: 401 018 102 000 000 100 01.

БИК: 044030001,

ИНН: 7841340833,

КПП: 784101001,

ОКТМО: 40910000,

КБК (код доходов): 498 1 16 41000 01 6000 140,

УИН 49878411909518428835,

назначение платежа: штраф по постановлению 28-5184-2883/ПС от 19 сентября 2019 г., ГКОУ ЛО «Южковская специальная школа-интернат».